



1.2. Būvprojektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti un materiāli (kopijas)



Latvijas Republika

ALOJAS NOVADA DOME

Reģ. Nr.90000060032, Jūras iela 13, Aloja, Alojas novads, LV 4064, tel. 64023925, e-pasts: dome@aloja.lv

Alojā

11.08.2015. Nr.3-6/15/___

SIA „Ceļu Komforts”
Beātes iela 23-700,
Valmiera, LV-4201
info@celukomforts.lv

Tehniskie noteikumi

Projekta izstrādei „Piebraucamā ceļa būve ūdens ņemšanas vietai”
Ungurpilī, Alojas pagastā, Alojas novadā.

1. Noskaidrot, vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests var uzsūknēt ūdeni no 3,3 m dziļuma. Ja var, tad noteikt, ka ūdens ņemšanas laukuma maksimālais augstums ir uz atzīmes 68,43 m v.j.l.
2. Brauktuves platumam jābūt 4,50 m.
3. Laukuma izmēram jābūt 20x20 m platībā.
4. Segumam izmantot minerālmateriālu maisījumu frakcijā 0/45 mm
5. Paredzēt atvairbrusas pret iebraukšanu ezerā.
6. Novākt plānotā objekta teritorijā esošās ēkas drupas.
7. Tamponēt neizmantojamās aizejošās ūdenssūkņēšanas caurules.
8. Noregulēt esošās ūdensņemšanas akas vāku, ja nepieciešams, papildināt aku ar grodiem.

Domes priekšsēdētājs

Valdis Bārda

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU